



Charte d'humidité requise pour diminuer la condensation de surface. La charte ci-dessous démontre la concordance entre la température extérieure et le taux d'humidité relative à l'intérieur d'un immeuble. Si vous pouvez réduire et contrôler le taux d'humidité relative intérieure aux niveaux indiqués ci-dessous, vous contrôlerez davantage les inconvénients liés à la condensation de surface.

<b>TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE NORMAL RELATIVE HUMIDITY</b>	
<b>TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR</b>	<b>TAUX MAXIMUM D'HUMIDITÉ RELATIVE À L'INTÉRIEUR</b>
Moins de -30°C	15%
-30°C à -25°C	20%
-25°C à -18°C	25%
-18°C à -12°C	30%
-12°C à -5°C	35%
-5°C à +5°C	40%

(Source : SCHL)